平成29年度　　水質検査結果表　（原水）

項目	(参考)水質基準値	施設名	上水道　奈良橋第1	上水道　奈良橋第2	上水道　奈良橋第3	上水道　ハイテクパーク	上水道　一色	上水道　用沢第1	上水道　用沢第2	上水道　棚頭第1	上水道　棚頭第2	上水道　須走(籠坂)	上水道　宮脇	上水道　御登口第1
		採水場所	奈良橋着水井　敷地内給水栓	奈良橋着水井　敷地内給水栓	奈良橋第二水源　敷地内給水栓	ハイテクパーク水源取水ポンプ室　施設内給水栓	一色水源ポンプ室　施設内給水栓	用沢第1水源ポンプ室　施設内給水栓	用沢第2水源ポンプ室　施設内給水栓	棚頭配水池　敷地内給水栓	棚頭配水池　敷地内給水栓	籠坂水源着水井　敷地内給水栓	宮脇水源　敷地内給水栓	御登口第1水源ポンプ室　施設内給水栓
		単位	8月3日	8月3日	8月3日	8月3日	8月3日	8月3日	8月3日	9月13日	9月13日	9月13日	9月13日	9月13日
一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	(100ml中)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ﾋ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価ｸﾛﾑ化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	1.11	0.90	1.08	0.16	0.56	0.41	0.40	0.45	0.53	0.49	0.80	0.65
ﾌｯ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.07	0.11	0.10	0.13	0.11	0.16	0.17	0.12	0.13	0.07	0.10	0.10
ﾎｳ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02	0.02	0.05	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/l	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
塩素酸	0.6以下	mg/l	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
ｸﾛﾛ酢酸	0.02以下	mg/l	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06以下	mg/l	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
臭素酸	0.01以下	mg/l	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03以下	mg/l	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09以下	mg/l	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08以下	mg/l	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200以下	mg/l	7.5	8.5	8.7	11.6	7.3	9.2	8.6	12.3	6.1	3.1	5.8	5.0
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物ｲｵﾝ	200以下	mg/l	2.9	2.8	2.9	2.8	2.6	2.9	2.2	5.6	2.5	0.7	2.5	2.4
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300以下	mg/l	67	63	69	46	51	48	49	46	51	30	51	40
蒸発残留物	500以下	mg/l	120	120	125	108	91	102	95	138	102	45	90	92
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
pH値	5.8以上8.6以下	－	7.7	7.7	7.7	7.8	8.0	8.1	8.0	7.9	8.1	8.0	7.7	7.8
味	異常でないこと	－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
嫌気性芽胞菌	－	個/ml	0	0	0	－－	0	0	－－	0	－－	0	－－	0

項目	上水道　御登口第2	上水道　滝の台	上水道　三菱第1	上水道　足柄(新柴)	上水道　足柄(宿)	上水道　足柄(向方)	上水道　上野・中日向	上水道　大御神	上水道　滝沢第1	上水道　滝沢第2	上水道　滝沢第3
採水場所	御登口第2水源ポンプ室　施設内給水栓	滝の台水源ポンプ室　施設内給水栓	三菱第1水源　施設内給水栓	新柴水源ポンプ室　施設内給水栓	宿高区配水池滅菌室　施設内給水栓	向方水源ポンプ室　施設内給水栓	上野中日向水源ポンプ室　施設内給水栓	大御神水源ポンプ室　施設内給水栓	滝沢第1水源	滝沢第2水源	滝沢第3水源
単位	9月13日	9月13日	9月13日	7月6日	7月6日	7月6日	7月6日	7月6日	8月3日	8月3日	8月3日
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
ｾﾚﾝ及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ﾋ素及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価ｸﾛﾑ化合物	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.72	1.08	0.34	0.50	1.91	0.33	0.80	1.22	0.72	0.72	0.72
ﾌｯ素及びその化合物	0.09	0.05未満	0.12	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.08	0.05未満	0.08未満	0.08未満
ﾎｳ素及びその化合物	0.02未満	0.02未満	0.03	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0006	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0024	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0015	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
塩素酸	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	0.06未満	－－	－－
ｸﾛﾛ酢酸	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	0.002未満	－－	－－
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	0.001未満	－－	－－
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	0.003未満	－－	－－
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	0.001未満	－－	－－
臭素酸	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	0.001未満	－－	－－
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	0.001未満	－－	－－
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	0.003未満	－－	－－
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	0.001未満	－－	－－
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	0.001未満	－－	－－
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	0.008未満	－－	－－
亜鉛及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
鉄及びその化合物	0.29	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	4.8	9.8	6.8	4.0	8.6	4.3	4.1	5.6	6.4	6.3	6.3
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物ｲｵﾝ	2.5	29.0	2.2	2.6	24.0	2.5	2.0	1.6	2.6	2.6	2.5
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	42	104	57	34	109	40	50	55	45	47	45
蒸発残留物	89	175	105	72	210	82	89	100	102	97	106
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
pH値	7.8	7.7	8.1	7.8	7.6	7.8	7.6	7.6	7.9	7.9	8.0
味	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	2.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	0.9	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
嫌気性芽胞菌	－－	－－	－－	0	－－	0	0	0	0	0	0