

平成30年度 水質検査結果表 (原水 農薬類)

項目	目標値	施設名 採水場所	上水道 一色		上水道 棚頭第1		上水道 御登口第1		上水道 足柄(新柴)		上水道 上野・中日向		上水道 大御神	
			一色水源ポンプ室 施設内給水栓		棚頭配水池 敷地内給水栓		御登口第1水源ポンプ室 施設内給水栓		新柴水源ポンプ室 施設内給水栓		上野中日向水源ポンプ室 施設内給水栓		大御神水源ポンプ室 施設内給水栓	
			単位	6月13日	8月8日	6月13日	8月8日	6月13日	8月8日	6月13日	8月8日	6月13日	8月8日	6月13日
水温	-	℃	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
気温	-	℃	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
アシュラム	0.9	mg/l	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満
アセフェート	0.006	mg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00006未満	0.00006未満	--	--
アラクロール	0.03	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	--	--	--	--	--	--	0.0003未満	0.0003未満	--	--
イミノクタジン	0.006	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	--	--	--	--	0.00005未満	0.00005未満	--	--
カルボフラン	0.005	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
グリホサート	2	mg/l	0.02未満	0.02未満	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
クロロタロニル(TPN)	0.05	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	--	--	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
ジクロベニル(DBN)	0.03	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
シメリン	0.03	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ダイアジノン	0.003	mg/l	--	--	0.00003未満	0.00003未満	--	--	--	--	--	--	0.00003未満	0.00003未満
ダイムロン	0.8	mg/l	0.008未満	0.008未満	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
チウラム	0.02	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	--	--	--	--	0.0002未満	0.0002未満	--	--	--	--
チオジカルブ	0.08	mg/l	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
チオファネートメチル	0.3	mg/l	--	--	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ビリブチカルブ	0.02	mg/l	--	--	0.0002未満	0.0002未満	--	--	--	--	--	--	--	--
ピロキロン	0.05	mg/l	0.0004未満	0.0004未満	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
フェニトロチオン(MEP)	0.01	mg/l	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	--	--	--	--	0.0001未満	0.0001未満
フェノブカルブ(BPMC)	0.03	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
フラサイド	0.1	mg/l	0.001未満	0.001未満	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
プレチラクロール	0.05	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
プロピザミド	0.05	mg/l	--	--	0.0005未満	0.0005未満	--	--	--	--	--	--	0.0005未満	0.0005未満
プロベナゾール	0.05	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ブロモブチド	0.1	mg/l	0.001未満	0.001未満	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ベノミル	0.02	mg/l	--	--	--	--	--	--	0.0002未満	0.0002未満	--	--	--	--
ペンシクロン	0.1	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	--	--	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ペンタゾン	0.2	mg/l	0.002未満	0.002未満	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ペンディメタリン	0.3	mg/l	--	--	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	--	--	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
メコプロップ(MCPP)	0.05	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	--	--	--	--	--	--	0.0005未満	0.0005未満
メタラキシル	0.06	mg/l	0.0006未満	0.0006未満	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
メフェナセット	0.02	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
メブロニル	0.1	mg/l	--	--	0.001未満	0.001未満	--	--	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	--	--