令和5年度　水質検査結果表

施 設 名　：　上水道　奈良橋
採水場所　：　小山町役場　施設内給水栓

項　　目	水質基準値	単 位	4月19日	5月17日	6月14日	7月12日	8月16日	9月13日	10月18日	11月15日	12月13日	1月17日	2月14日	3月13日	最大	最小	平均	最大値検出日
水温	－	℃	15.7	15.7	17.0	22.6	22.4	21.8	16.4	13.0	12.6	9.3	9.4	10.4	22.6	9.3	15.5	7月12日
気温	－	℃	18.4	21.6	24.2	28.5	28.5	25.8	19.0	14.6	16.5	9.2	12.0	14.0	28.5	9.2	19.4	7月12日
遊離残留塩素	－	mg/l	0.32	0.29	0.30	0.26	0.23	0.30	0.34	0.34	0.32	0.31	0.30	0.33	0.34	0.23	0.30	10月18日
一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4月19日
大腸菌	検出されないこと	(100ml中)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	4月19日
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4月19日
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4月19日
ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月19日
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月19日
ﾋ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月19日
六価ｸﾛﾑ化合物	0.02以下	mg/l	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4月19日
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4月19日
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月19日
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.78	0.78	0.78	4月19日
ﾌｯ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.12	—	—	—	—	—	0.11	—	—	—	—	—	0.12	0.11	0.12	4月19日
ﾎｳ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4月19日
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月19日
1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05以下	mg/l	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4月19日
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月19日
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月19日
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月19日
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月19日
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月19日
塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4月19日
ｸﾛﾛ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4月19日
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月19日
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4月19日
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月19日
臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月19日
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月19日
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4月19日
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月19日
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月19日
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08以下	mg/l	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4月19日
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4月19日
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4月19日
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4月19日
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4月19日
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200以下	mg/l	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.2	7.2	4月19日
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4月19日
塩化物ｲｵﾝ	200以下	mg/l	2.8	2.8	2.9	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.9	2.7	2.8	6月14日
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300以下	mg/l	60	—	—	60	—	—	59	—	—	59	—	—	60	59	60	4月19日
蒸発残留物	500以下	mg/l	108	—	—	127	—	—	108	—	—	110	—	—	127	108	113	7月12日
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4月19日
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001以下	mg/l	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	7月12日
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001以下	mg/l	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	7月12日
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4月19日
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4月19日
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	4月19日
pH値	5.8以上8.6以下	－	7.7	7.8	7.7	7.8	7.6	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.8	7.6	7.7	5月17日
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月19日
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月19日
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	4月19日
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4月19日
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

令和5年度　水質検査結果表

施 設 名　：　上水道　ハイテクパーク
採水場所　：　ハイテクパーク配水池　敷地内給水栓

項　　目	水質基準値	単 位	4月19日	5月17日	6月14日	7月12日	8月16日	9月13日	10月18日	11月15日	12月13日	1月17日	2月14日	3月13日	最大	最小	平均	最大値検出日
水温	－	℃	14.4	14.8	15.0	16.0	17.3	15.4	14.3	14.6	13.2	12.7	12.8	12.6	17.3	12.6	14.4	8月16日
気温	－	℃	20.8	24.1	25.3	26.8	27.2	26.8	16.9	14.8	12.5	3.8	10.1	11.2	27.2	3.8	18.4	8月16日
遊離残留塩素	－	mg/l	0.42	0.43	0.47	0.45	0.38	0.39	0.40	0.38	0.41	0.30	0.33	0.43	0.47	0.30	0.40	6月14日
一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4月19日
大腸菌	検出されないこと	(100ml中)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	4月19日
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4月19日
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4月19日
ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月19日
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月19日
ﾋ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001	0.001	0.001	4月19日
六価ｸﾛﾑ化合物	0.02以下	mg/l	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4月19日
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4月19日
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月19日
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.12	0.12	0.12	4月19日
ﾌｯ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.15	—	—	0.06	—	—	0.14	—	—	0.16	—	—	0.16	0.06	0.13	1月17日
ﾎｳ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	0.02	0.02	4月19日
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月19日
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05以下	mg/l	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4月19日
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月19日
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月19日
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月19日
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月19日
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月19日
塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4月19日
ｸﾛﾛ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4月19日
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月19日
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4月19日
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月19日
臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月19日
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月19日
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4月19日
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月19日
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月19日
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08以下	mg/l	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4月19日
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4月19日
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4月19日
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4月19日
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4月19日
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200以下	mg/l	12.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.1	12.1	12.1	4月19日
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4月19日
塩化物ｲｵﾝ	200以下	mg/l	2.8	2.9	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	5月17日
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300以下	mg/l	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48	48	48	4月19日
蒸発残留物	500以下	mg/l	105	—	—	106	—	—	99	—	—	97	—	—	106	97	102	7月12日
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4月19日
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001以下	mg/l	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	7月12日
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001以下	mg/l	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	7月12日
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4月19日
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4月19日
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	4月19日
pH値	5.8以上8.6以下	－	7.7	7.9	7.8	7.8	7.7	7.9	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.9	7.7	7.8	5月17日
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月19日
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月19日
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	4月19日
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4月19日
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

令和5年度　水質検査結果表

施 設 名　：　上水道　湯船原配水場
採水場所　：　湯船原配水池　敷地内給水栓

項　　目	水質基準値	単 位	4月19日	5月17日	6月14日	7月12日	8月16日	9月13日	10月18日	11月15日	12月13日	1月17日	2月14日	3月13日	最大	最小	平均	最大値検出日
水温	－	℃	16.5	16.4	17.6	18.9	20.4	18.2	16.4	15.3	14.8	12.7	14.3	13.8	20.4	12.7	16.3	8月16日
気温	－	℃	19.5	23.6	24.5	26.9	26.8	24.8	17.4	12.8	12.2	5.8	10.1	10.9	26.9	5.8	17.9	7月12日
遊離残留塩素	－	mg/l	0.43	1.17	0.17	0.12	1.24	0.57	0.94	0.60	0.46	1.18	0.47	0.56	1.24	0.12	0.66	8月16日
一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4月19日
大腸菌	検出されないこと	(100ml中)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	4月19日
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4月19日
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4月19日
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月19日
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月19日
ﾋ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月19日
六価ｸﾛﾑ化合物	0.02以下	mg/l	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4月19日
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4月19日
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月19日
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.18	—	—	0.23	—	—	0.22	—	—	0.21	—	—	0.23	0.18	0.21	7月12日
ﾌｯ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.11	—	—	0.05未満	—	—	0.10	—	—	0.11	—	—	0.11	0.05未満	0.09	4月19日
ﾎｳ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.13	—	—	0.12	—	—	0.10	—	—	0.11	—	—	0.13	0.10	0.12	4月19日
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月19日
1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05以下	mg/l	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4月19日
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/l	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月19日
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02以下	mg/l	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月19日
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月19日
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月19日
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月19日
塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06	—	—	0.29	—	—	0.29	—	—	0.10	—	—	0.29	0.06	0.19	7月12日
ｸﾛﾛ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4月19日
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06以下	mg/l	0.001	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.002	—	—	0.002	0.001	0.001	1月17日
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4月19日
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	0.009	—	—	0.008	—	—	0.008	—	—	0.008	—	—	0.009	0.008	0.008	4月19日
臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月19日
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	0.028	—	—	0.026	—	—	0.019	—	—	0.019	—	—	0.028	0.019	0.023	4月19日
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4月19日
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03以下	mg/l	0.004	—	—	0.003	—	—	0.004	—	—	0.004	—	—	0.004	0.003	0.004	4月19日
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09以下	mg/l	0.014	—	—	0.014	—	—	0.006	—	—	0.005	—	—	0.014	0.005	0.010	4月19日
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08以下	mg/l	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4月19日
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4月19日
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4月19日
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4月19日
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4月19日
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200以下	mg/l	42.2	—	—	37.7	—	—	34.3	—	—	33.3	—	—	42.2	33.3	36.9	4月19日
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4月19日
塩化物ｲｵﾝ	200以下	mg/l	107	63.6	77.7	74.1	58.9	78.1	69.3	62.9	66.2	61.7	62.2	68.2	107	58.9	70.8	4月19日
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300以下	mg/l	167	—	—	142	—	—	133	—	—	126	—	—	167	126	142	4月19日
蒸発残留物	500以下	mg/l	396	—	—	345	—	—	307	—	—	281	—	—	396	281	332	4月19日
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4月19日
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001以下	mg/l	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	6月14日
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001以下	mg/l	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	6月14日
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4月19日
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4月19日
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/l	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	4月19日
pH値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.7	7.3	7.6	5月17日
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月19日
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月19日
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	4月19日
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4月19日
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

令和5年度　水質検査結果表

施 設 名　：　上水道　一色
採水場所　：　用沢共同墓地　敷地内給水栓

項　　目	水質基準値	単 位	4月19日	5月17日	6月14日	7月12日	8月16日	9月13日	10月18日	11月15日	12月13日	1月17日	2月14日	3月13日	最大	最小	平均	最大値検出日
水温	－	℃	13.4	14.8	16.9	17.6	17.4	16.4	14.6	13.1	12.2	10.6	10.2	10.8	17.6	10.2	14.0	7月12日
気温	－	℃	21.6	25.7	22.9	28.5	22.8	28.2	21.2	14.3	12.5	11.8	13.8	12.1	28.5	11.8	19.6	7月12日
遊離残留塩素	－	mg/l	0.26	0.36	0.36	0.34	0.30	0.31	0.31	0.39	0.36	0.38	0.36	0.35	0.39	0.26	0.34	11月15日
一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4月19日
大腸菌	検出されないこと	(100ml中)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	4月19日
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4月19日
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4月19日
ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月19日
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月19日
ﾋ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月19日
六価ｸﾛﾑ化合物	0.02以下	mg/l	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4月19日
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4月19日
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月19日
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.49	0.49	0.49	4月19日
ﾌｯ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.11	0.11	0.11	4月19日
ﾎｳ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4月19日
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月19日
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05以下	mg/l	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4月19日
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月19日
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月19日
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月19日
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月19日
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月19日
塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4月19日
ｸﾛﾛ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4月19日
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月19日
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4月19日
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月19日
臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月19日
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月19日
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4月19日
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月19日
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月19日
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08以下	mg/l	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4月19日
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4月19日
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4月19日
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4月19日
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4月19日
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200以下	mg/l	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.8	5.8	4月19日
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4月19日
塩化物ｲｵﾝ	200以下	mg/l	2.1	2.1	2.1	2.0	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7	2.0	2.0	1.8	2.1	1.7	1.9	4月19日
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300以下	mg/l	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	44	44	4月19日
蒸発残留物	500以下	mg/l	79	—	—	77	—	—	73	—	—	68	—	—	79	68	74	4月19日
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4月19日
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001以下	mg/l	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	7月12日
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001以下	mg/l	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	7月12日
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4月19日
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4月19日
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	4月19日
pH値	5.8以上8.6以下	－	7.9	8.1	7.9	7.9	7.9	8.1	7.9	7.8	7.6	7.9	7.9	7.9	8.1	7.6	7.9	5月17日
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月19日
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月19日
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	4月19日
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4月19日
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

令和5年度　水質検査結果表

施 設 名　：　上水道　用沢
採水場所　：　小山町役場北郷支所　施設内給水栓

項　　目	水質基準値	単 位	4月19日	5月17日	6月14日	7月12日	8月16日	9月13日	10月18日	11月15日	12月13日	1月17日	2月14日	3月13日	最大	最小	平均	最大値検出日
水温	－	℃	14.1	15.7	20.0	23.5	25.1	24.2	17.4	13.4	10.5	6.2	7.2	6.5	25.1	6.2	15.3	8月16日
気温	－	℃	21.2	23.0	23.0	29.0	23.8	27.2	22.2	15.4	14.8	12.4	14.7	12.8	29.0	12.4	20.0	7月12日
遊離残留塩素	－	mg/l	0.30	0.34	0.26	0.12	0.23	0.25	0.29	0.31	0.22	0.32	0.29	0.32	0.34	0.12	0.27	5月17日
一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4月19日
大腸菌	検出されないこと	(100ml中)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	4月19日
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4月19日
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4月19日
ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月19日
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月19日
ﾋ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月19日
六価ｸﾛﾑ化合物	0.02以下	mg/l	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4月19日
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4月19日
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月19日
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.43	0.43	0.43	4月19日
ﾌｯ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.18	—	—	0.13	—	—	0.17	—	—	0.18	—	—	0.18	0.13	0.17	4月19日
ﾎｳ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	0.02	0.02	4月19日
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月19日
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05以下	mg/l	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4月19日
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月19日
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月19日
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月19日
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月19日
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月19日
塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4月19日
ｸﾛﾛ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4月19日
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月19日
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4月19日
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月19日
臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月19日
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月19日
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4月19日
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月19日
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月19日
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08以下	mg/l	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4月19日
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4月19日
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4月19日
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4月19日
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4月19日
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200以下	mg/l	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	8.3	8.3	4月19日
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4月19日
塩化物ｲｵﾝ	200以下	mg/l	2.7	2.7	2.8	2.6	2.6	2.7	2.6	2.7	2.7	2.7	2.8	2.7	2.8	2.6	2.7	6月14日
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300以下	mg/l	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	50	50	4月19日
蒸発残留物	500以下	mg/l	87	—	—	99	—	—	91	—	—	85	—	—	99	85	91	7月12日
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4月19日
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001以下	mg/l	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	7月12日
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001以下	mg/l	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	7月12日
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4月19日
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4月19日
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	4月19日
pH値	5.8以上8.6以下	－	7.9	8.1	8.0	8.0	8.0	8.1	7.9	7.8	7.7	7.7	7.9	7.9	8.1	7.7	7.9	5月17日
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月19日
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月19日
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5	11月15日
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4月19日
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

令和5年度　水質検査結果表

施 設 名　：　上水道　棚頭
採水場所　：　総合文化会館グランド　敷地内給水栓

項　　目	水質基準値	単 位	4月19日	5月17日	6月14日	7月12日	8月16日	9月13日	10月18日	11月15日	12月13日	1月17日	2月14日	3月13日	最大	最小	平均	最大値検出日
水温	－	℃	14.1	17.0	20.0	23.5	26.2	26.6	20.2	16.1	11.9	7.7	8.2	8.3	26.6	7.7	16.7	9月13日
気温	－	℃	20.8	26.8	22.5	31.2	23.3	28.6	22.8	14.8	14.2	11.8	13.5	12.5	31.2	11.8	20.2	7月12日
遊離残留塩素	－	mg/l	0.39	0.34	0.31	0.28	0.33	0.24	0.28	0.33	0.34	0.37	0.40	0.40	0.40	0.24	0.33	2月14日
一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4月19日
大腸菌	検出されないこと	(100ml中)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	4月19日
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003以下	mg/l	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	5月17日
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	5月17日
ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月17日
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月17日
ﾋ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001	0.001	0.001	5月17日
六価ｸﾛﾑ化合物	0.02以下	mg/l	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	5月17日
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	5月17日
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月17日
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	—	0.59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.59	0.59	0.59	5月17日
ﾌｯ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	—	0.08	—	—	0.05未満	—	—	0.11	—	—	0.13	—	0.13	0.05未満	0.09	2月14日
ﾎｳ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04	0.04	0.04	5月17日
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	5月17日
1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05以下	mg/l	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	5月17日
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/l	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	5月17日
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02以下	mg/l	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	5月17日
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	5月17日
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	5月17日
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01以下	mg/l	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	5月17日
塩素酸	0.6以下	mg/l	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	5月17日
ｸﾛﾛ酢酸	0.02以下	mg/l	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	5月17日
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月17日
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	5月17日
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月17日
臭素酸	0.01以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月17日
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月17日
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	5月17日
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月17日
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月17日
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08以下	mg/l	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	5月17日
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	5月17日
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2以下	mg/l	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	5月17日
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	—	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	5月17日
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	5月17日
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200以下	mg/l	—	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	11.7	11.7	5月17日
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05以下	mg/l	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	5月17日
塩化物ｲｵﾝ	200以下	mg/l	7.4	7.4	7.8	7.5	7.3	7.6	7.4	7.6	7.5	7.7	7.8	7.8	7.8	7.3	7.6	6月14日
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300以下	mg/l	—	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	50	50	5月17日
蒸発残留物	500以下	mg/l	—	110	—	—	126	—	—	101	—	—	102	—	126	101	110	8月16日
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2以下	mg/l	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	5月17日
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	8月16日
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	8月16日
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02以下	mg/l	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	5月17日
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005以下	mg/l	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	5月17日
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	4月19日
pH値	5.8以上8.6以下	－	7.9	8.0	7.9	7.9	7.9	8.1	7.9	7.8	7.8	7.7	7.6	7.9	8.1	7.6	7.9	9月13日
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月19日
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月19日
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	4月19日
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4月19日
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

令和5年度　水質検査結果表

施 設 名　：　上水道　須走(籠坂)
採水場所　：　三菱第1配水池　施設内給水栓

項　　目	水質基準値	単 位	4月19日	5月17日	6月14日	7月12日	8月16日	9月13日	10月18日	11月15日	12月13日	1月17日	2月14日	3月13日	最大	最小	平均	最大値検出日
水温	－	℃	14.1	14.2	16.5	21.0	19.5	20.6	16.7	13.2	14.5	12.2	12.5	10.7	21.0	10.7	15.5	7月12日
気温	－	℃	19.2	22.2	21.0	24.5	23.0	25.2	20.4	14.2	13.9	12.4	14.5	13.4	25.2	12.4	18.7	9月13日
遊離残留塩素	－	mg/l	0.26	0.30	0.17	0.11	0.25	0.24	0.32	0.33	0.37	0.22	0.32	0.31	0.37	0.11	0.27	12月13日
一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4月19日
大腸菌	検出されないこと	(100ml中)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	4月19日
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003以下	mg/l	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	5月17日
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	5月17日
ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月17日
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月17日
ﾋ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月17日
六価ｸﾛﾑ化合物	0.02以下	mg/l	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	5月17日
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	5月17日
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月17日
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	—	0.48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.48	0.48	0.48	5月17日
ﾌｯ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	5月17日
ﾎｳ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	5月17日
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	5月17日
1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05以下	mg/l	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	5月17日
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/l	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	5月17日
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02以下	mg/l	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	5月17日
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	5月17日
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	5月17日
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01以下	mg/l	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	5月17日
塩素酸	0.6以下	mg/l	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	5月17日
ｸﾛﾛ酢酸	0.02以下	mg/l	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	5月17日
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月17日
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	5月17日
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月17日
臭素酸	0.01以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月17日
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月17日
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	5月17日
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月17日
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月17日
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08以下	mg/l	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	5月17日
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	5月17日
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2以下	mg/l	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	5月17日
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	—	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	5月17日
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	5月17日
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200以下	mg/l	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	3.4	3.4	5月17日
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05以下	mg/l	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	5月17日
塩化物ｲｵﾝ	200以下	mg/l	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	3月13日
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300以下	mg/l	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	29	29	5月17日
蒸発残留物	500以下	mg/l	—	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	55	55	5月17日
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2以下	mg/l	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	5月17日
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	8月16日
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	8月16日
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02以下	mg/l	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	5月17日
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005以下	mg/l	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	5月17日
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	4月19日
pH値	5.8以上8.6以下	－	8.0	8.0	7.9	7.9	7.4	8.0	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	8.0	8.0	7.4	7.9	4月19日
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月19日
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月19日
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	4月19日
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4月19日
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

令和5年度　水質検査結果表

施 設 名　：　上水道　須走
採水場所　：　小山町役場須走支所　施設内給水栓

項　　目	水質基準値	単 位	4月19日	5月17日	6月14日	7月12日	8月16日	9月13日	10月18日	11月15日	12月13日	1月17日	2月14日	3月13日	最大	最小	平均	最大値検出日
水温	－	℃	13.2	14.8	17.5	21.6	23.6	23.6	18.2	15.3	11.0	13.2	6.7	6.6	23.6	6.6	15.4	8月16日
気温	－	℃	20.2	25.0	23.0	27.6	24.8	27.0	21.6	14.8	13.6	11.8	17.1	15.0	27.6	11.8	20.1	7月12日
遊離残留塩素	－	mg/l	0.29	0.33	0.24	0.21	0.24	0.29	0.37	0.36	0.30	0.33	0.35	0.28	0.37	0.21	0.30	10月18日
一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4月19日
大腸菌	検出されないこと	(100ml中)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	4月19日
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003以下	mg/l	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	5月17日
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	5月17日
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月17日
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月17日
ﾋ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月17日
六価ｸﾛﾑ化合物	0.02以下	mg/l	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	5月17日
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	5月17日
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月17日
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	—	0.48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.48	0.48	0.48	5月17日
ﾌｯ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	5月17日
ﾎｳ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	5月17日
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	5月17日
1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05以下	mg/l	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	5月17日
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/l	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	5月17日
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02以下	mg/l	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	5月17日
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	5月17日
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	5月17日
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01以下	mg/l	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	5月17日
塩素酸	0.6以下	mg/l	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	5月17日
ｸﾛﾛ酢酸	0.02以下	mg/l	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	5月17日
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月17日
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	5月17日
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月17日
臭素酸	0.01以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月17日
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月17日
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	5月17日
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月17日
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月17日
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08以下	mg/l	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	5月17日
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	5月17日
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2以下	mg/l	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	5月17日
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	—	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	5月17日
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	5月17日
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200以下	mg/l	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	3.4	3.4	5月17日
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05以下	mg/l	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	5月17日
塩化物ｲｵﾝ	200以下	mg/l	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.7	0.8	6月14日
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300以下	mg/l	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	30	30	5月17日
蒸発残留物	500以下	mg/l	—	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56	56	56	5月17日
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2以下	mg/l	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	5月17日
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	8月16日
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	8月16日
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02以下	mg/l	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	5月17日
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005以下	mg/l	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	5月17日
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	4月19日
pH値	5.8以上8.6以下	－	7.9	8.0	7.8	7.9	7.6	8.0	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	8.0	7.6	7.8	5月17日
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月19日
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月19日
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	4月19日
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4月19日
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

令和5年度　水質検査結果表

施 設 名　：　上水道　三菱
採水場所　：　一色配水池　敷地内給水栓

項　　目	水質基準値	単 位	4月19日	5月17日	6月14日	7月12日	8月16日	9月13日	10月18日	11月15日	12月13日	1月17日	2月14日	3月13日	最大	最小	平均	最大値検出日
水温	－	℃	12.2	12.7	13.8	14.0	15.2	14.2	13.4	12.3	11.4	9.4	10.4	10.1	15.2	9.4	12.4	8月16日
気温	－	℃	20.0	25.3	21.8	28.8	22.8	26.5	20.6	12.3	11.6	9.8	12.0	11.8	28.8	9.8	18.6	7月12日
遊離残留塩素	－	mg/l	0.31	0.32	0.28	0.27	0.32	0.28	0.34	0.40	0.32	0.32	0.31	0.34	0.40	0.27	0.32	11月15日
一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4月19日
大腸菌	検出されないこと	(100ml中)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	4月19日
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003以下	mg/l	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	5月17日
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	5月17日
ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月17日
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月17日
ﾋ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月17日
六価ｸﾛﾑ化合物	0.02以下	mg/l	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	5月17日
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	5月17日
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月17日
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	—	0.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.44	0.44	0.44	5月17日
ﾌｯ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05	0.05	0.05	5月17日
ﾎｳ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	5月17日
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	5月17日
1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05以下	mg/l	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	5月17日
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/l	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	5月17日
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02以下	mg/l	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	5月17日
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	5月17日
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	5月17日
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01以下	mg/l	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	5月17日
塩素酸	0.6以下	mg/l	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	5月17日
ｸﾛﾛ酢酸	0.02以下	mg/l	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	5月17日
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月17日
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	5月17日
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月17日
臭素酸	0.01以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月17日
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月17日
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	5月17日
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月17日
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月17日
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08以下	mg/l	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	5月17日
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	5月17日
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2以下	mg/l	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	5月17日
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	—	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	5月17日
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	5月17日
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200以下	mg/l	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.3	4.3	5月17日
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05以下	mg/l	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	5月17日
塩化物ｲｵﾝ	200以下	mg/l	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.1	0.9	1.0	6月14日
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300以下	mg/l	—	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	35	35	5月17日
蒸発残留物	500以下	mg/l	—	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69	69	69	5月17日
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2以下	mg/l	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	5月17日
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	8月16日
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	8月16日
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02以下	mg/l	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	5月17日
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005以下	mg/l	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	5月17日
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	4月19日
pH値	5.8以上8.6以下	－	7.9	7.8	7.9	7.9	7.7	8.0	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	8.0	7.7	7.8	9月13日
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月19日
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月19日
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	4月19日
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4月19日
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

令和5年度　水質検査結果表

施 設 名　：　上水道　足柄(新柴)
採水場所　：　桑木区公民館　敷地内給水栓

項　　目	水質基準値	単 位	4月19日	5月17日	6月14日	7月12日	8月16日	9月13日	10月18日	11月15日	12月13日	1月17日	2月14日	3月13日	最大	最小	平均	最大値検出日
水温	－	℃	15.5	16.6	19.5	24.0	27.2	26.5	20.6	16.5	11.7	9.2	9.3	9.8	27.2	9.2	17.2	8月16日
気温	－	℃	18.4	21.2	23.5	28.8	22.8	29.5	23.2	14.0	15.2	12.8	15.0	14.4	29.5	12.8	19.9	9月13日
遊離残留塩素	－	mg/l	0.28	0.32	0.31	0.27	0.26	0.28	0.30	0.34	0.40	0.47	0.48	0.44	0.48	0.26	0.35	2月14日
一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4月19日
大腸菌	検出されないこと	(100ml中)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	4月19日
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003以下	mg/l	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	6月14日
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	6月14日
ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月14日
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月14日
ﾋ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月14日
六価ｸﾛﾑ化合物	0.02以下	mg/l	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	6月14日
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	6月14日
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月14日
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	—	—	0.52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.52	0.52	0.52	6月14日
ﾌｯ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	6月14日
ﾎｳ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	6月14日
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	6月14日
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05以下	mg/l	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	6月14日
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/l	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	6月14日
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02以下	mg/l	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	6月14日
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	6月14日
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	6月14日
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01以下	mg/l	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	6月14日
塩素酸	0.6以下	mg/l	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	6月14日
ｸﾛﾛ酢酸	0.02以下	mg/l	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	6月14日
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月14日
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	6月14日
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月14日
臭素酸	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月14日
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月14日
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	6月14日
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月14日
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月14日
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08以下	mg/l	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	6月14日
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	—	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	0.03	0.03	6月14日
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2以下	mg/l	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	6月14日
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	—	—	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	6月14日
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	6月14日
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200以下	mg/l	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	4.0	6月14日
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05以下	mg/l	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	6月14日
塩化物ｲｵﾝ	200以下	mg/l	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	4月19日
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300以下	mg/l	—	—	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	33	33	6月14日
蒸発残留物	500以下	mg/l	—	—	87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87	87	87	6月14日
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2以下	mg/l	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	6月14日
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001以下	mg/l	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	6月14日
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001以下	mg/l	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	6月14日
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02以下	mg/l	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	6月14日
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005以下	mg/l	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	6月14日
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	4月19日
pH値	5.8以上8.6以下	－	7.6	7.8	7.8	7.9	7.7	7.9	7.8	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.9	7.6	7.8	7月12日
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月19日
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月19日
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	4月19日
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4月19日
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

令和5年度　水質検査結果表

施 設 名　：　上水道　足柄(宿)
採水場所　：　合士ヶ久保公園　敷地内給水栓

項　　目	水質基準値	単 位	4月19日	5月17日	6月14日	7月12日	8月16日	9月13日	10月18日	11月15日	12月13日	1月17日	2月14日	3月13日	最大	最小	平均	最大値検出日
水温	－	℃	15.2	16.2	17.3	19.2	20.5	19.8	17.8	16.2	14.1	12.4	12.2	12.2	20.5	12.2	16.1	8月16日
気温	－	℃	18.8	22.2	24.1	27.5	23.4	31.4	24.2	14.3	14.8	12.8	15.8	14.8	31.4	12.8	20.3	9月13日
遊離残留塩素	－	mg/l	0.39	0.33	0.27	0.10	0.29	0.33	0.35	0.39	0.44	0.39	0.44	0.43	0.44	0.10	0.35	12月13日
一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4月19日
大腸菌	検出されないこと	(100ml中)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	4月19日
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003以下	mg/l	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	6月14日
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	6月14日
ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月14日
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月14日
ﾋ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月14日
六価ｸﾛﾑ化合物	0.02以下	mg/l	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	6月14日
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	6月14日
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月14日
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	—	—	1.42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.42	1.42	1.42	6月14日
ﾌｯ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	6月14日
ﾎｳ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	6月14日
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	6月14日
1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05以下	mg/l	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	6月14日
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/l	—	—	0.0008	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0008	0.0008	0.0008	6月14日
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02以下	mg/l	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	6月14日
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	—	—	0.0022	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0022	0.0022	0.0022	6月14日
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	—	—	0.0018	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0018	0.0018	0.0018	6月14日
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01以下	mg/l	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	6月14日
塩素酸	0.6以下	mg/l	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	6月14日
ｸﾛﾛ酢酸	0.02以下	mg/l	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	6月14日
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月14日
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	6月14日
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.001	0.001	0.001	0.001	6月14日
臭素酸	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月14日
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.001	0.001	0.001	0.001	6月14日
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	6月14日
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月14日
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月14日
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08以下	mg/l	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	6月14日
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	6月14日
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2以下	mg/l	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	6月14日
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	—	—	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	6月14日
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	6月14日
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200以下	mg/l	—	—	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	10.1	10.1	6月14日
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05以下	mg/l	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	6月14日
塩化物ｲｵﾝ	200以下	mg/l	14.5	14.5	14.8	13.0	13.9	13.8	13.7	13.5	13.5	13.8	14.1	13.8	14.8	13.0	13.9	6月14日
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300以下	mg/l	—	—	101	—	—	105	—	—	100	—	—	101	105	100	102	9月13日
蒸発残留物	500以下	mg/l	—	—	182	—	—	190	—	—	189	—	—	166	190	166	182	9月13日
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2以下	mg/l	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	6月14日
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001以下	mg/l	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	6月14日
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001以下	mg/l	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	6月14日
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02以下	mg/l	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	6月14日
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005以下	mg/l	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	6月14日
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	4月19日
pH値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.8	7.5	7.7	5月17日
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月19日
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月19日
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	4月19日
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4月19日
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

令和5年度　水質検査結果表

施 設 名　：　上水道　足柄(向方)
採水場所　：　足柄みずべ公園　敷地内給水栓

項　　目	水質基準値	単 位	4月19日	5月17日	6月14日	7月12日	8月16日	9月13日	10月18日	11月15日	12月13日	1月17日	2月14日	3月13日	最大	最小	平均	最大値検出日
水温	－	℃	14.2	14.8	15.6	16.0	18.7	17.2	16.5	15.2	13.6	12.0	12.2	12.4	18.7	12.0	14.9	8月16日
気温	－	℃	18.6	21.8	23.9	26.5	23.4	30.9	23.6	14.8	14.8	12.8	16.0	15.2	30.9	12.8	20.2	9月13日
遊離残留塩素	－	mg/l	0.33	0.38	0.35	0.26	0.22	0.32	0.34	0.38	0.41	0.35	0.41	0.45	0.45	0.22	0.35	3月13日
一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4月19日
大腸菌	検出されないこと	(100ml中)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	4月19日
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003以下	mg/l	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	6月14日
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	6月14日
ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月14日
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月14日
ﾋ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月14日
六価ｸﾛﾑ化合物	0.02以下	mg/l	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	6月14日
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	6月14日
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月14日
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	—	—	0.38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.38	0.38	0.38	6月14日
ﾌｯ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	6月14日
ﾎｳ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	6月14日
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	6月14日
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05以下	mg/l	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	6月14日
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/l	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	6月14日
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02以下	mg/l	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	6月14日
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	6月14日
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	6月14日
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01以下	mg/l	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	6月14日
塩素酸	0.6以下	mg/l	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	6月14日
ｸﾛﾛ酢酸	0.02以下	mg/l	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	6月14日
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月14日
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	6月14日
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月14日
臭素酸	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月14日
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月14日
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	6月14日
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月14日
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月14日
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08以下	mg/l	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	6月14日
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	6月14日
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2以下	mg/l	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	6月14日
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	—	—	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	6月14日
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	6月14日
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200以下	mg/l	—	—	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	4.9	4.9	6月14日
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05以下	mg/l	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	6月14日
塩化物ｲｵﾝ	200以下	mg/l	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.5	2.6	2.5	2.5	4月19日
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300以下	mg/l	—	—	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	40	40	6月14日
蒸発残留物	500以下	mg/l	—	—	98	—	—	101	—	—	84	—	—	79	101	79	91	9月13日
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2以下	mg/l	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	6月14日
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001以下	mg/l	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	6月14日
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001以下	mg/l	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	6月14日
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02以下	mg/l	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	6月14日
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005以下	mg/l	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	6月14日
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	4月19日
pH値	5.8以上8.6以下	－	7.7	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	8.0	7.7	7.9	9月13日
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月19日
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月19日
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	4月19日
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4月19日
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

令和5年度　水質検査結果表

施 設 名　：　上水道　上野・中日向
採水場所　：　上野区公民館　敷地内給水栓

項　　目	水質基準値	単 位	4月19日	5月17日	6月14日	7月12日	8月16日	9月13日	10月18日	11月15日	12月13日	1月17日	2月14日	3月13日	最大	最小	平均	最大値検出日
水温	－	℃	14.4	15.0	16.6	19.5	21.2	17.8	16.4	15.2	13.7	11.0	11.2	11.0	21.2	11.0	15.3	8月16日
気温	－	℃	19.3	23.4	24.0	26.8	26.8	25.2	18.4	12.6	11.8	5.7	10.1	11.0	26.8	5.7	17.9	7月12日
遊離残留塩素	－	mg/l	0.38	0.36	0.36	0.34	0.33	0.31	0.38	0.33	0.36	0.39	0.41	0.42	0.42	0.31	0.36	3月13日
一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4月19日
大腸菌	検出されないこと	(100ml中)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	4月19日
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003以下	mg/l	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	6月14日
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	6月14日
ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月14日
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月14日
ﾋ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月14日
六価ｸﾛﾑ化合物	0.02以下	mg/l	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	6月14日
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	6月14日
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月14日
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	—	—	0.80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.80	0.80	0.80	6月14日
ﾌｯ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	6月14日
ﾎｳ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	6月14日
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	6月14日
1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05以下	mg/l	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	6月14日
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/l	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	6月14日
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02以下	mg/l	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	6月14日
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	6月14日
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	6月14日
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01以下	mg/l	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	6月14日
塩素酸	0.6以下	mg/l	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	6月14日
ｸﾛﾛ酢酸	0.02以下	mg/l	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	6月14日
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月14日
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	6月14日
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月14日
臭素酸	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月14日
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月14日
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	6月14日
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月14日
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月14日
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08以下	mg/l	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	6月14日
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	—	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	0.03	0.03	6月14日
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2以下	mg/l	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	6月14日
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	—	—	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	6月14日
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	6月14日
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200以下	mg/l	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.3	5.3	6月14日
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05以下	mg/l	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	6月14日
塩化物ｲｵﾝ	200以下	mg/l	2.1	2.6	3.2	2.2	2.0	2.0	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	3.2	1.7	2.0	6月14日
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300以下	mg/l	—	—	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	76	76	6月14日
蒸発残留物	500以下	mg/l	—	—	114	—	—	104	—	—	103	—	—	91	114	91	103	6月14日
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2以下	mg/l	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	6月14日
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001以下	mg/l	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	6月14日
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001以下	mg/l	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	6月14日
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02以下	mg/l	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	6月14日
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005以下	mg/l	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	6月14日
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	4月19日
pH値	5.8以上8.6以下	－	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.5	7.6	5月17日
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月19日
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月19日
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	4月19日
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4月19日
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

令和5年度　水質検査結果表

施 設 名　：　上水道　大御神
採水場所　：　大御神区公民館　敷地内給水栓

項　　目	水質基準値	単 位	4月19日	5月17日	6月14日	7月12日	8月16日	9月13日	10月18日	11月15日	12月13日	1月17日	2月14日	3月13日	最大	最小	平均	最大値検出日
水温	－	℃	15.6	17.3	19.5	21.6	25.7	23.5	20.4	16.8	14.2	11.9	10.5	11.2	25.7	10.5	17.4	8月16日
気温	－	℃	20.2	23.8	24.0	29.5	26.0	26.9	20.4	11.8	11.4	6.2	10.8	11.0	29.5	6.2	18.5	7月12日
遊離残留塩素	－	mg/l	0.39	0.39	0.07	0.35	0.20	0.38	0.39	0.44	0.46	0.39	0.44	0.43	0.46	0.07	0.36	12月13日
一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4月19日
大腸菌	検出されないこと	(100ml中)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	4月19日
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003以下	mg/l	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	6月14日
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	6月14日
ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月14日
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月14日
ﾋ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月14日
六価ｸﾛﾑ化合物	0.02以下	mg/l	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	6月14日
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	6月14日
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月14日
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	—	—	1.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.40	1.40	1.40	6月14日
ﾌｯ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	0.08	—	—	—	0.08	0.05未満	0.07	12月13日
ﾎｳ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	6月14日
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	6月14日
1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05以下	mg/l	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	6月14日
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/l	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	6月14日
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02以下	mg/l	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	6月14日
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	6月14日
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	6月14日
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01以下	mg/l	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	6月14日
塩素酸	0.6以下	mg/l	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	6月14日
ｸﾛﾛ酢酸	0.02以下	mg/l	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	6月14日
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月14日
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	6月14日
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月14日
臭素酸	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月14日
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月14日
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	6月14日
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月14日
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月14日
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08以下	mg/l	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	6月14日
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	6月14日
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2以下	mg/l	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	6月14日
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	—	—	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	6月14日
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	6月14日
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200以下	mg/l	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.4	5.4	6月14日
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05以下	mg/l	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	6月14日
塩化物ｲｵﾝ	200以下	mg/l	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.6	1.6	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.5	1.6	4月19日
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300以下	mg/l	—	—	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	50	50	6月14日
蒸発残留物	500以下	mg/l	—	—	111	—	—	116	—	—	105	—	—	94	116	94	107	9月13日
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2以下	mg/l	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	6月14日
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001以下	mg/l	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	6月14日
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001以下	mg/l	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	6月14日
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02以下	mg/l	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	6月14日
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005以下	mg/l	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	6月14日
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	4月19日
pH値	5.8以上8.6以下	－	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	7.6	7.6	7.4	7.7	7.7	7.7	7.8	7.4	7.7	5月17日
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月19日
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月19日
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	4月19日
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4月19日
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

令和5年度　水質検査結果表

施 設 名　：　上水道　滝沢
採水場所　：　石堂公園　敷地内給水栓

項　　目	水質基準値	単 位	4月19日	5月17日	6月14日	7月12日	8月16日	9月13日	10月18日	11月15日	12月13日	1月17日	2月14日	3月13日	最大	最小	平均	最大値検出日
水温	－	℃	15.4	16.6	18.0	19.5	21.2	19.8	16.4	14.5	13.2	10.7	9.4	11.8	21.2	9.4	15.5	8月16日
気温	－	℃	20.3	23.7	24.0	29.0	27.0	24.7	15.8	11.2	14.3	13.3	9.1	11.2	29.0	9.1	18.6	7月12日
遊離残留塩素	－	mg/l	0.39	0.40	0.18	0.24	0.32	0.32	0.35	0.30	0.31	0.35	0.37	0.37	0.40	0.18	0.33	5月17日
一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4月19日
大腸菌	検出されないこと	(100ml中)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	4月19日
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4月19日
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4月19日
ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月19日
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月19日
ﾋ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月19日
六価ｸﾛﾑ化合物	0.02以下	mg/l	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4月19日
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4月19日
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月19日
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.69	0.69	0.69	4月19日
ﾌｯ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.05未満	—	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	4月19日
ﾎｳ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4月19日
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月19日
1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05以下	mg/l	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4月19日
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月19日
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月19日
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月19日
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月19日
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月19日
塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4月19日
ｸﾛﾛ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4月19日
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月19日
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4月19日
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月19日
臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月19日
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月19日
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4月19日
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月19日
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月19日
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08以下	mg/l	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4月19日
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4月19日
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4月19日
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4月19日
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4月19日
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200以下	mg/l	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	6.2	4月19日
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4月19日
塩化物ｲｵﾝ	200以下	mg/l	2.5	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.5	2.6	2.5	2.5	5月17日
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300以下	mg/l	50	—	—	47	—	—	46	—	—	46	—	—	50	46	47	4月19日
蒸発残留物	500以下	mg/l	88	—	—	99	—	—	88	—	—	83	—	—	99	83	90	7月12日
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4月19日
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001以下	mg/l	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	7月12日
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001以下	mg/l	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	7月12日
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4月19日
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4月19日
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	4月19日
pH値	5.8以上8.6以下	－	7.8	8.0	7.9	7.9	7.9	8.0	7.8	7.7	7.6	7.6	7.8	7.8	8.0	7.6	7.8	5月17日
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月19日
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月19日
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	4月19日
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4月19日
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				