	番号	項　　目	基準値（目標値）		上　水　道																簡易水道							
					奈良橋第一	奈良橋第二	奈良橋第三	ハイテクパーク	柳島	一色	用沢第一	用沢第二	棚頭第一	棚頭第二	三菱第一	籠坂	宮脇	御登口第一	御登口第二	滝の台		最大値	新柴	宿	向方	上野中日向	大御神		最大値
		気温			28	28	28	28	26	30	30	25	30	27	26	24	24	24	24	26		30	24	28	26	20	24		28
		水温			15	14.5	14	15	16	12	13	12	14	13	11	12	11	11	13	13		16	15	16	13	13	14		16
40項目	1	一般細菌	100	以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	2	大腸菌	検出されないこと 不検出の場合0,検出は１を入力		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	3	カドミウム及びその化合物	0.01	mg/L以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	4	水銀及びその化合物	0.005	mg/L以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	5	セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	6	鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0.001	0	0	0	0	0	0	0		0.001	0	0	0	0	0		0
	8	六価クロム化合物	0.05	mg/L以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下	1.1	0.9	1.2	0	1.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.7	0.6	0.7	1.1		1.3	0.4	2	0.3	0.9	1.1		2
	11	フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下	0.1	0.13	0.12	0.15	0	0.11	0.17	0.16	0.12	0.12	0.12	0	0.11	0.11	0.1	0		0.17	0	0	0	0	0.12		0.12
	12	ホウ素及びその化合物	1	mg/L以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	13	四塩化炭素	0.002	mg/L以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	14	1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	15	1,1-ジクロロエチレン	0.02	mg/L以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	17	ジクロロメタン	0.02	mg/L以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0.0027	0	0	0		0.0027
	19	トリクロロエチレン	0.03	mg/L以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0.003	0	0	0		0.003
	20	ベンゼン	0.01	mg/L以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	32	亜鉛及びその化合物	1	mg/L以下	0	0	0	0.02	0	0	0.03	0	0	0	0	0	0	0.03	0	0		0.03	0	0	0	0	0		0
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0	0	0	0	0	0		0.01	0	0	0	0	0		0
	34	鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下	0	0	0	0.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.02	0	0		0.09	0	0.12	0	0	0		0.12
	35	銅及びその化合物	1	mg/L以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	36	ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下	8.2	10	9.2	14	9.6	9.8	13	8.6	16	8.4	8.7	6	7.2	6.6	6	11		16	4	8.6	5.2	5.4	5.6		8.6
	37	マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	38	塩化物イオン	200	mg/L以下	2.8	2.8	3	2.7	2.2	2	4.1	1.7	11	2.3	1.6	0	2	1.6	1.7	20		20	2.3	16	2	1.7	1.5		16
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L以下	66	60	71	47	62	54	48	54	52	49	57	28	49	48	41	92		92	34	97	34	46	55		97
	40	蒸発残留物	500	mg/L以下	130	140	150	120	120	110	120	120	150	110	120	170	110	94	97	180		180	78	220	87	100	120		220
	41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2	mg/L以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	42	ジェオスミン	0.00001 (0.00002)	mg/L以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 (0.00002)	mg/L以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	45	フェノール類	0.005	mg/L以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	5	mg/L以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	47	pH　値	5.8以上8.6以下		7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.7	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.8	7.7		7.9	8	7.7	7.9	7.8	7.8		8
	48	味	異常でないこと		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	49	臭気	異常でないこと		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	50	色度	5	度以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	51	濁度	2	度以下	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.2	0	0.3	0	0	0		0.3
その他		嫌気性芽胞菌	不検出の場合0,検出は１を入力		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
		クリプトスポリジウム	不検出の場合0,検出は１を入力		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0