令和6年度　水質検査結果表

施 設 名　：　上水道　奈良橋
採水場所　：　小山町役場　施設内給水栓

項　　目	水質基準値	単 位	4月10日	5月15日	6月12日	7月17日	8月14日	9月18日	10月16日	11月13日	12月11日	1月15日	2月19日	3月12日	最大	最小	平均	最大値検出日
水温	－	℃	14.0	16.2	19.5	21.5	25.0	27.5	17.5	14.5	10.0	8.0	10.5	11.0	27.5	8.0	16.3	9月18日
気温	－	℃	16.8	21.0	28.0	26.2	29.5	28.0	20.2	15.8	9.0	8.8	6.5	12.0	29.5	6.5	18.5	8月14日
遊離残留塩素	－	mg/l	0.29	0.27	0.25	0.25	0.22	0.26	0.27	0.32	0.29	0.47	0.34	0.31	0.47	0.22	0.30	1月15日
一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4月10日
大腸菌	検出されないこと	(100ml中)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	4月10日
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4月10日
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4月10日
ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
ﾋ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
六価ｸﾛﾑ化合物	0.02以下	mg/l	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4月10日
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4月10日
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.74	0.74	0.74	4月10日
ﾌｯ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.09	—	—	—	—	—	0.08	—	—	—	—	—	0.09	0.08	0.09	4月10日
ﾎｳ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4月10日
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月10日
1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05以下	mg/l	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4月10日
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月10日
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月10日
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月10日
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月10日
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月10日
塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4月10日
ｸﾛﾛ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4月10日
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4月10日
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4月10日
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08以下	mg/l	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4月10日
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4月10日
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4月10日
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4月10日
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4月10日
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200以下	mg/l	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	7.0	4月10日
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4月10日
塩化物ｲｵﾝ	200以下	mg/l	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.8	2.8	2.8	2.7	2.8	8月14日
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300以下	mg/l	60	—	—	59	—	—	60	—	—	59	—	—	60	59	60	4月10日
蒸発残留物	500以下	mg/l	123	—	—	135	—	—	108	—	—	115	—	—	135	108	120	7月17日
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4月10日
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001以下	mg/l	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	7月17日
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001以下	mg/l	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	7月17日
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4月10日
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4月10日
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	4月10日
pH値	5.8以上8.6以下	－	7.7	7.9	7.8	7.7	7.9	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.9	7.5	7.7	5月15日
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月10日
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月10日
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	4月10日
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4月10日
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

令和6年度　水質検査結果表

施 設 名　：　上水道　ハイテクパーク
採水場所　：　ハイテクパーク配水池　敷地内給水栓

項　　目	水質基準値	単 位	4月10日	5月15日	6月12日	7月17日	8月14日	9月18日	10月16日	11月13日	12月11日	1月15日	2月19日	3月12日	最大	最小	平均	最大値検出日
水温	－	℃	13.5	14.5	15.5	15.0	16.5	15.0	19.0	14.0	12.5	12.0	12.5	13.0	19.0	12.0	14.4	10月16日
気温	－	℃	15.0	20.5	28.5	28.2	29.2	28.2	21.8	15.2	9.0	7.2	2.8	12.0	29.2	2.8	18.1	8月14日
遊離残留塩素	－	mg/l	0.44	0.39	0.50	0.36	0.38	0.43	0.40	0.41	0.40	0.40	0.44	0.46	0.50	0.36	0.42	6月12日
一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4月10日
大腸菌	検出されないこと	(100ml中)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	4月10日
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4月10日
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4月10日
ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
ﾋ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001	0.001	0.001	4月10日
六価ｸﾛﾑ化合物	0.02以下	mg/l	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4月10日
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4月10日
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.12	0.12	0.12	4月10日
ﾌｯ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.13	—	—	0.13	—	—	0.10	—	—	0.11	—	—	0.13	0.10	0.12	4月10日
ﾎｳ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	0.02	0.02	4月10日
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月10日
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05以下	mg/l	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4月10日
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月10日
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月10日
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月10日
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月10日
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月10日
塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4月10日
ｸﾛﾛ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4月10日
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4月10日
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4月10日
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08以下	mg/l	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4月10日
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4月10日
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4月10日
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4月10日
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4月10日
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200以下	mg/l	11.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.9	11.9	11.9	4月10日
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4月10日
塩化物ｲｵﾝ	200以下	mg/l	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	4月10日
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300以下	mg/l	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48	48	48	4月10日
蒸発残留物	500以下	mg/l	122	—	—	134	—	—	107	—	—	105	—	—	134	105	117	7月17日
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4月10日
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001以下	mg/l	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	7月17日
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001以下	mg/l	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	7月17日
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4月10日
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4月10日
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	4月10日
pH値	5.8以上8.6以下	－	7.7	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.9	7.6	7.7	5月15日
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月10日
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月10日
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	4月10日
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4月10日
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

令和6年度　水質検査結果表

施 設 名　：　上水道　湯船原配水場
採水場所　：　湯船原配水池　敷地内給水栓

項　　目	水質基準値	単 位	4月10日	5月15日	6月12日	7月17日	8月14日	9月18日	10月16日	11月13日	12月11日	1月15日	2月19日	3月12日	最大	最小	平均	最大値検出日
水温	－	℃	15.5	17.0	17.5	17.0	20.8	18.0	16.5	15.5	13.5	11.5	11.5	12.0	20.8	11.5	15.5	8月14日
気温	－	℃	12.0	20.0	24.8	29.0	29.8	26.8	20.8	16.0	8.2	7.0	2.0	12.2	29.8	2.0	17.4	8月14日
遊離残留塩素	－	mg/l	0.50	0.43	0.26	0.06	0.53	0.18	0.61	0.31	0.78	0.77	0.51	0.51	0.78	0.06	0.45	12月11日
一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4月10日
大腸菌	検出されないこと	(100ml中)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	4月10日
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4月10日
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4月10日
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
ﾋ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
六価ｸﾛﾑ化合物	0.02以下	mg/l	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4月10日
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4月10日
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.21	—	—	0.22	—	—	0.17	—	—	0.13	—	—	0.22	0.13	0.18	7月17日
ﾌｯ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.09	—	—	0.09	—	—	0.10	—	—	0.09	—	—	0.10	0.09	0.09	10月16日
ﾎｳ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.10	—	—	0.11	—	—	0.09	—	—	0.07	—	—	0.11	0.07	0.09	7月17日
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月10日
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05以下	mg/l	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4月10日
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/l	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月10日
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02以下	mg/l	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月10日
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月10日
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月10日
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月10日
塩素酸	0.6以下	mg/l	0.09	—	—	0.40	—	—	0.22	—	—	0.11	—	—	0.40	0.09	0.21	7月17日
ｸﾛﾛ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4月10日
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4月10日
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	0.007	—	—	0.005	—	—	0.005	—	—	0.003	—	—	0.007	0.003	0.005	4月10日
臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	0.015	—	—	0.016	—	—	0.011	—	—	0.006	—	—	0.016	0.006	0.012	7月17日
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4月10日
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03以下	mg/l	0.003	—	—	0.001	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	0.003	0.001	0.002	4月10日
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09以下	mg/l	0.006	—	—	0.010	—	—	0.004	—	—	0.001	—	—	0.010	0.001	0.005	7月17日
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08以下	mg/l	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4月10日
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4月10日
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4月10日
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4月10日
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4月10日
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200以下	mg/l	29.1	—	—	29.6	—	—	23.3	—	—	17.7	—	—	29.6	17.7	24.9	7月17日
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4月10日
塩化物ｲｵﾝ	200以下	mg/l	54.4	52.9	58.4	68.2	54.1	55.0	30.2	42.9	20.6	15.7	14.4	11.3	68.2	11.3	39.8	7月17日
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300以下	mg/l	115	—	—	126	—	—	86	—	—	66	—	—	126	66	98	7月17日
蒸発残留物	500以下	mg/l	254	—	—	325	—	—	213	—	—	145	—	—	325	145	234	7月17日
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4月10日
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001以下	mg/l	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	6月12日
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001以下	mg/l	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	6月12日
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4月10日
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4月10日
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/l	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2未満	0.3	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3	0.2未満	0.2	7月17日
pH値	5.8以上8.6以下	－	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.7	7.5	7.6	5月15日
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月10日
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月10日
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	4月10日
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4月10日
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

令和6年度　水質検査結果表

施 設 名　：　上水道　一色
採水場所　：　用沢共同墓地　敷地内給水栓

項　　目	水質基準値	単 位	4月10日	5月15日	6月12日	7月17日	8月14日	9月18日	10月16日	11月13日	12月11日	1月15日	2月19日	3月12日	最大	最小	平均	最大値検出日
水温	－	℃	12.5	14.0	14.8	15.8	17.2	16.0	14.5	13.2	10.5	10.0	11.5	11.0	17.2	10.0	13.4	8月14日
気温	－	℃	16.0	24.5	26.0	28.0	31.0	29.8	21.0	18.0	11.0	9.2	5.0	13.8	31.0	5.0	19.4	8月14日
遊離残留塩素	－	mg/l	0.34	0.36	0.35	0.31	0.26	0.35	0.31	0.32	0.29	0.37	0.36	0.34	0.37	0.26	0.33	1月15日
一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4月10日
大腸菌	検出されないこと	(100ml中)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	4月10日
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4月10日
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4月10日
ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
ﾋ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
六価ｸﾛﾑ化合物	0.02以下	mg/l	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4月10日
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4月10日
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.48	0.48	0.48	4月10日
ﾌｯ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.09	0.09	0.09	4月10日
ﾎｳ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4月10日
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月10日
1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05以下	mg/l	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4月10日
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月10日
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月10日
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月10日
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月10日
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月10日
塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4月10日
ｸﾛﾛ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4月10日
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4月10日
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4月10日
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08以下	mg/l	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4月10日
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4月10日
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4月10日
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4月10日
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4月10日
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200以下	mg/l	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.6	5.6	4月10日
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4月10日
塩化物ｲｵﾝ	200以下	mg/l	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.7	1.7	0.9	1.5	1.6	1.5	1.8	0.9	1.6	9月18日
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300以下	mg/l	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	44	44	4月10日
蒸発残留物	500以下	mg/l	81	—	—	88	—	—	89	—	—	77	—	—	89	77	84	10月16日
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4月10日
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001以下	mg/l	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	7月17日
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001以下	mg/l	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	7月17日
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4月10日
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4月10日
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	4月10日
pH値	5.8以上8.6以下	－	7.8	8.0	8.0	7.9	8.0	7.9	7.8	7.8	7.7	7.8	7.7	7.6	8.0	7.6	7.8	5月15日
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月10日
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月10日
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	4月10日
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4月10日
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

令和6年度　水質検査結果表

施 設 名　：　上水道　用沢
採水場所　：　小山町役場北郷支所　施設内給水栓

項　　目	水質基準値	単 位	4月10日	5月15日	6月12日	7月17日	8月14日	9月18日	10月16日	11月13日	12月11日	1月15日	2月19日	3月12日	最大	最小	平均	最大値検出日
水温	－	℃	12.5	18.0	20.0	24.0	19.0	25.5	19.5	15.5	8.5	5.0	5.5	6.2	25.5	5.0	14.9	9月18日
気温	－	℃	20.2	19.8	23.5	25.2	29.8	28.5	22.2	19.2	14.0	11.2	8.8	12.0	29.8	8.8	19.5	8月14日
遊離残留塩素	－	mg/l	0.31	0.32	0.39	0.28	0.24	0.31	0.36	0.29	0.28	0.31	0.32	0.29	0.39	0.24	0.31	6月12日
一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4月10日
大腸菌	検出されないこと	(100ml中)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	4月10日
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4月10日
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4月10日
ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
ﾋ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
六価ｸﾛﾑ化合物	0.02以下	mg/l	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4月10日
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4月10日
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.42	0.42	0.42	4月10日
ﾌｯ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.16	—	—	0.15	—	—	0.14	—	—	0.15	—	—	0.16	0.14	0.15	4月10日
ﾎｳ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	0.02	0.02	4月10日
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月10日
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05以下	mg/l	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4月10日
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月10日
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月10日
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月10日
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月10日
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月10日
塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4月10日
ｸﾛﾛ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4月10日
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4月10日
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4月10日
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08以下	mg/l	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4月10日
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4月10日
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4月10日
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4月10日
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4月10日
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200以下	mg/l	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	8.3	8.3	4月10日
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4月10日
塩化物ｲｵﾝ	200以下	mg/l	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.5	2.6	2月19日
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300以下	mg/l	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	50	50	4月10日
蒸発残留物	500以下	mg/l	106	—	—	110	—	—	97	—	—	96	—	—	110	96	102	7月17日
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4月10日
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001以下	mg/l	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	7月17日
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001以下	mg/l	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	7月17日
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4月10日
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4月10日
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	4月10日
pH値	5.8以上8.6以下	－	7.9	8.1	8.1	8.0	8.1	7.9	7.9	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	8.1	7.7	7.9	5月15日
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月10日
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月10日
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	4月10日
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4月10日
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

令和6年度　水質検査結果表

施 設 名　：　上水道　棚頭
採水場所　：　総合文化会館グランド　敷地内給水栓

項　　目	水質基準値	単 位	4月10日	5月15日	6月12日	7月17日	8月14日	9月18日	10月16日	11月13日	12月11日	1月15日	2月19日	3月12日	最大	最小	平均	最大値検出日
水温	－	℃	12.5	17.8	20.5	24.0	26.0	27.5	21.5	17.0	12.0	7.0	7.5	6.7	27.5	6.7	16.7	9月18日
気温	－	℃	16.5	21.8	26.5	28.0	32.0	30.8	22.0	18.0	11.0	10.2	2.5	14.8	32.0	2.5	19.5	8月14日
遊離残留塩素	－	mg/l	0.37	0.36	0.34	0.38	0.32	0.32	0.40	0.29	0.29	0.51	0.45	0.37	0.51	0.29	0.37	1月15日
一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4月10日
大腸菌	検出されないこと	(100ml中)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	4月10日
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003以下	mg/l	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	5月15日
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	5月15日
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月15日
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月15日
ﾋ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001	0.001	0.001	5月15日
六価ｸﾛﾑ化合物	0.02以下	mg/l	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	5月15日
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	5月15日
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月15日
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	—	0.56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.56	0.56	0.56	5月15日
ﾌｯ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	—	0.10	—	—	0.09	—	—	0.09	—	—	0.11	—	0.11	0.09	0.10	2月19日
ﾎｳ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04	0.04	0.04	5月15日
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	5月15日
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05以下	mg/l	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	5月15日
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/l	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	5月15日
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02以下	mg/l	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	5月15日
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	5月15日
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	5月15日
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01以下	mg/l	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	5月15日
塩素酸	0.6以下	mg/l	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	5月15日
ｸﾛﾛ酢酸	0.02以下	mg/l	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	5月15日
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月15日
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	5月15日
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月15日
臭素酸	0.01以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月15日
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月15日
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	5月15日
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月15日
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月15日
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08以下	mg/l	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	5月15日
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	5月15日
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2以下	mg/l	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	5月15日
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	—	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	5月15日
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	5月15日
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200以下	mg/l	—	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	11.8	11.8	5月15日
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05以下	mg/l	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	5月15日
塩化物ｲｵﾝ	200以下	mg/l	7.6	7.6	7.5	7.8	7.6	7.5	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.8	7.5	7.6	7月17日
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300以下	mg/l	—	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	50	50	5月15日
蒸発残留物	500以下	mg/l	—	115	—	—	125	—	—	124	—	—	120	—	125	115	121	8月14日
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2以下	mg/l	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	5月15日
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	8月14日
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	8月14日
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02以下	mg/l	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	5月15日
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005以下	mg/l	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	5月15日
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	4月10日
pH値	5.8以上8.6以下	－	7.7	8.0	8.0	7.9	8.0	7.9	7.9	7.6	7.8	7.8	7.8	7.6	8.0	7.6	7.8	5月15日
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月10日
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月10日
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	4月10日
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4月10日
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

令和6年度　水質検査結果表

施 設 名　：　上水道　須走(籠坂)
採水場所　：　三菱第1配水池　施設内給水栓

項　　目	水質基準値	単 位	4月10日	5月15日	6月12日	7月17日	8月14日	9月18日	10月16日	11月13日	12月11日	1月15日	2月19日	3月12日	最大	最小	平均	最大値検出日
水温	－	℃	13.0	15.0	17.5	17.2	20.0	19.5	16.5	14.0	10.5	7.0	8.0	9.0	20.0	7.0	13.9	8月14日
気温	－	℃	18.0	17.8	24.2	22.2	26.2	26.0	21.2	16.2	12.0	11.2	8.2	11.2	26.2	8.2	17.9	8月14日
遊離残留塩素	－	mg/l	0.22	0.21	0.29	0.29	0.24	0.37	0.30	0.28	0.28	0.31	0.25	0.29	0.37	0.21	0.28	9月18日
一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4月10日
大腸菌	検出されないこと	(100ml中)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	4月10日
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003以下	mg/l	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	5月15日
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	5月15日
ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月15日
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月15日
ﾋ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月15日
六価ｸﾛﾑ化合物	0.02以下	mg/l	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	5月15日
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	5月15日
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月15日
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	—	0.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.45	0.45	0.45	5月15日
ﾌｯ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	5月15日
ﾎｳ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	5月15日
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	5月15日
1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05以下	mg/l	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	5月15日
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/l	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	5月15日
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02以下	mg/l	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	5月15日
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	5月15日
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	5月15日
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01以下	mg/l	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	5月15日
塩素酸	0.6以下	mg/l	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	5月15日
ｸﾛﾛ酢酸	0.02以下	mg/l	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	5月15日
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月15日
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	5月15日
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月15日
臭素酸	0.01以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月15日
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月15日
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	5月15日
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月15日
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月15日
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08以下	mg/l	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	5月15日
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	5月15日
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2以下	mg/l	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	5月15日
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	—	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	5月15日
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	5月15日
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200以下	mg/l	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	3.6	3.6	5月15日
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05以下	mg/l	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	5月15日
塩化物ｲｵﾝ	200以下	mg/l	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	4月10日
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300以下	mg/l	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	29	29	5月15日
蒸発残留物	500以下	mg/l	—	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	60	60	5月15日
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2以下	mg/l	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	5月15日
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	8月14日
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	8月14日
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02以下	mg/l	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	5月15日
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005以下	mg/l	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	5月15日
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	4月10日
pH値	5.8以上8.6以下	－	7.7	7.9	7.9	7.8	7.9	7.8	7.8	7.6	7.8	7.9	7.5	7.6	7.9	7.5	7.8	5月15日
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月10日
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月10日
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	4月10日
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4月10日
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

令和6年度　水質検査結果表

施 設 名　：　上水道　須走
採水場所　：　小山町役場須走支所　施設内給水栓

項　　目	水質基準値	単 位	4月10日	5月15日	6月12日	7月17日	8月14日	9月18日	10月16日	11月13日	12月11日	1月15日	2月19日	3月12日	最大	最小	平均	最大値検出日
水温	－	℃	12.0	15.0	18.0	20.5	24.0	24.0	19.0	14.5	10.5	7.0	7.2	7.2	24.0	7.0	14.9	8月14日
気温	－	℃	20.4	21.5	25.0	24.7	31.5	29.8	22.0	25.0	21.0	23.1	15.1	15.0	31.5	15.0	22.8	8月14日
遊離残留塩素	－	mg/l	0.27	0.25	0.37	0.37	0.27	0.24	0.34	0.33	0.29	0.30	0.31	0.32	0.37	0.24	0.31	6月12日
一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4月10日
大腸菌	検出されないこと	(100ml中)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	4月10日
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003以下	mg/l	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	5月15日
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	5月15日
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月15日
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月15日
ﾋ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月15日
六価ｸﾛﾑ化合物	0.02以下	mg/l	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	5月15日
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	5月15日
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月15日
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	—	0.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.45	0.45	0.45	5月15日
ﾌｯ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	5月15日
ﾎｳ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	5月15日
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	5月15日
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05以下	mg/l	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	5月15日
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/l	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	5月15日
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02以下	mg/l	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	5月15日
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	5月15日
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	5月15日
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01以下	mg/l	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	5月15日
塩素酸	0.6以下	mg/l	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	5月15日
ｸﾛﾛ酢酸	0.02以下	mg/l	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	5月15日
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月15日
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	5月15日
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月15日
臭素酸	0.01以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月15日
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月15日
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	5月15日
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月15日
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月15日
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08以下	mg/l	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	5月15日
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	5月15日
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2以下	mg/l	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	5月15日
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	—	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	5月15日
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	5月15日
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200以下	mg/l	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	3.6	3.6	5月15日
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05以下	mg/l	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	5月15日
塩化物ｲｵﾝ	200以下	mg/l	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	4月10日
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300以下	mg/l	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	29	29	5月15日
蒸発残留物	500以下	mg/l	—	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51	51	51	5月15日
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2以下	mg/l	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	5月15日
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	8月14日
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	8月14日
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02以下	mg/l	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	5月15日
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005以下	mg/l	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	5月15日
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	4月10日
pH値	5.8以上8.6以下	－	7.6	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.6	7.7	7.8	7.5	7.6	7.9	7.5	7.7	5月15日
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月10日
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月10日
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	4月10日
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4月10日
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

令和6年度　水質検査結果表

施 設 名　：　上水道　三菱
採水場所　：　一色配水池　敷地内給水栓

項　　目	水質基準値	単 位	4月10日	5月15日	6月12日	7月17日	8月14日	9月18日	10月16日	11月13日	12月11日	1月15日	2月19日	3月12日	最大	最小	平均	最大値検出日
水温	－	℃	11.5	12.5	13.0	14.0	14.2	14.0	18.2	12.5	10.5	9.5	10.0	10.2	18.2	9.5	12.5	10月16日
気温	－	℃	16.5	20.5	24.0	25.0	28.8	27.8	20.1	17.8	10.8	8.8	3.2	12.2	28.8	3.2	18.0	8月14日
遊離残留塩素	－	mg/l	0.29	0.33	0.35	0.28	0.23	0.31	0.29	0.28	0.31	0.32	0.34	0.32	0.35	0.23	0.30	6月12日
一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4月10日
大腸菌	検出されないこと	(100ml中)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	4月10日
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003以下	mg/l	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	5月15日
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	5月15日
ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月15日
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月15日
ﾋ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月15日
六価ｸﾛﾑ化合物	0.02以下	mg/l	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	5月15日
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	5月15日
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月15日
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	—	0.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.43	0.43	0.43	5月15日
ﾌｯ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	—	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.07	0.07	0.07	5月15日
ﾎｳ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	5月15日
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	5月15日
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05以下	mg/l	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	5月15日
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/l	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	5月15日
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02以下	mg/l	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	5月15日
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	5月15日
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	5月15日
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01以下	mg/l	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	5月15日
塩素酸	0.6以下	mg/l	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	5月15日
ｸﾛﾛ酢酸	0.02以下	mg/l	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	5月15日
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月15日
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	5月15日
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月15日
臭素酸	0.01以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月15日
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月15日
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	5月15日
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月15日
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09以下	mg/l	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	5月15日
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08以下	mg/l	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	5月15日
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	5月15日
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2以下	mg/l	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	5月15日
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	—	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	5月15日
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	5月15日
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200以下	mg/l	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.3	4.3	5月15日
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05以下	mg/l	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	5月15日
塩化物ｲｵﾝ	200以下	mg/l	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	4月10日
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300以下	mg/l	—	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	34	34	5月15日
蒸発残留物	500以下	mg/l	—	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59	59	59	5月15日
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2以下	mg/l	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	5月15日
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	8月14日
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	8月14日
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02以下	mg/l	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	5月15日
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005以下	mg/l	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	5月15日
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	4月10日
pH値	5.8以上8.6以下	－	7.7	7.9	8.0	7.8	7.8	7.8	8.0	7.6	7.7	7.5	7.8	7.6	8.0	7.5	7.8	6月12日
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月10日
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月10日
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	4月10日
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4月10日
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

令和6年度　水質検査結果表

施 設 名　：　上水道　足柄(新柴)
採水場所　：　桑木区公民館　敷地内給水栓

項　　目	水質基準値	単 位	4月10日	5月15日	6月12日	7月17日	8月14日	9月18日	10月16日	11月13日	12月11日	1月15日	2月19日	3月12日	最大	最小	平均	最大値検出日
水温	－	℃	13.0	17.5	20.0	22.0	25.0	24.0	20.2	17.5	13.0	9.5	10.0	10.0	25.0	9.5	16.8	8月14日
気温	－	℃	13.2	19.5	27.8	23.8	30.5	28.2	19.8	14.0	4.0	5.0	2.5	11.0	30.5	2.5	16.6	8月14日
遊離残留塩素	－	mg/l	0.32	0.40	0.37	0.31	0.25	0.33	0.34	0.35	0.38	0.46	0.39	0.36	0.46	0.25	0.36	1/15
一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4月10日
大腸菌	検出されないこと	(100ml中)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	4月10日
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003以下	mg/l	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	6月12日
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	6月12日
ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月12日
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月12日
ﾋ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月12日
六価ｸﾛﾑ化合物	0.02以下	mg/l	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	6月12日
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	6月12日
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月12日
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	—	—	0.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.50	0.50	0.50	6月12日
ﾌｯ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	6月12日
ﾎｳ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	6月12日
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	6月12日
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05以下	mg/l	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	6月12日
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/l	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	6月12日
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02以下	mg/l	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	6月12日
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	6月12日
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	6月12日
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01以下	mg/l	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	6月12日
塩素酸	0.6以下	mg/l	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	6月12日
ｸﾛﾛ酢酸	0.02以下	mg/l	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	6月12日
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月12日
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	6月12日
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月12日
臭素酸	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月12日
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月12日
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	6月12日
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月12日
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月12日
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08以下	mg/l	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	6月12日
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	—	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	0.03	0.03	6月12日
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2以下	mg/l	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	6月12日
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	—	—	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	6月12日
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	6月12日
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200以下	mg/l	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	3.7	3.7	6月12日
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05以下	mg/l	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	6月12日
塩化物ｲｵﾝ	200以下	mg/l	2.5	2.5	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.5	2.5	2.4	2.5	2.4	2.5	4月10日
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300以下	mg/l	—	—	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	33	33	6月12日
蒸発残留物	500以下	mg/l	—	—	92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92	92	92	6月12日
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2以下	mg/l	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	6月12日
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001以下	mg/l	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	6月12日
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001以下	mg/l	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	6月12日
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02以下	mg/l	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	6月12日
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005以下	mg/l	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	6月12日
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	4月10日
pH値	5.8以上8.6以下	－	7.6	7.7	7.8	7.8	7.9	7.7	7.8	7.5	7.7	7.5	7.5	7.5	7.9	7.5	7.7	8月14日
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月10日
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月10日
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	4月10日
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4月10日
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

令和6年度　水質検査結果表

施 設 名　：　上水道　足柄(宿)
採水場所　：　合士ヶ久保公園　敷地内給水栓

項　　目	水質基準値	単 位	4月10日	5月15日	6月12日	7月17日	8月14日	9月18日	10月16日	11月13日	12月11日	1月15日	2月19日	3月12日	最大	最小	平均	最大値検出日
水温	－	℃	14.0	16.2	17.5	18.8	19.8	20.0	17.5	16.5	14.5	11.5	12.0	12.0	20.0	11.5	15.9	9月18日
気温	－	℃	15.0	19.5	27.5	24.0	30.0	28.8	20.2	14.2	3.5	6.2	5.0	9.0	30.0	3.5	16.9	8月14日
遊離残留塩素	－	mg/l	0.40	0.40	0.40	0.33	0.27	0.34	0.37	0.36	0.44	0.43	0.44	0.41	0.44	0.27	0.38	12月11日
一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4月10日
大腸菌	検出されないこと	(100ml中)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	4月10日
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003以下	mg/l	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	6月12日
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	6月12日
ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月12日
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月12日
ﾋ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月12日
六価ｸﾛﾑ化合物	0.02以下	mg/l	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	6月12日
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	6月12日
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月12日
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	—	—	1.33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.33	1.33	1.33	6月12日
ﾌｯ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	0.06	—	—	—	0.06	0.05未満	0.06	12月11日
ﾎｳ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	6月12日
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	6月12日
1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05以下	mg/l	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	6月12日
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/l	—	—	0.0008	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0008	0.0008	0.0008	6月12日
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02以下	mg/l	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	6月12日
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	—	—	0.0024	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0024	0.0024	0.0024	6月12日
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	—	—	0.0018	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0018	0.0018	0.0018	6月12日
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01以下	mg/l	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	6月12日
塩素酸	0.6以下	mg/l	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	6月12日
ｸﾛﾛ酢酸	0.02以下	mg/l	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	6月12日
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月12日
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	6月12日
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.001	0.001	0.001	0.001	6月12日
臭素酸	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月12日
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.001	0.001	0.001	0.001	6月12日
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	6月12日
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月12日
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月12日
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08以下	mg/l	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	6月12日
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	6月12日
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2以下	mg/l	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	6月12日
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	—	—	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	6月12日
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	6月12日
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200以下	mg/l	—	—	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	9.3	9.3	6月12日
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05以下	mg/l	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	6月12日
塩化物ｲｵﾝ	200以下	mg/l	13.5	13.4	13.0	13.1	13.2	13.1	13.2	13.1	13.0	13.2	13.3	13.1	13.5	13.0	13.2	4月10日
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300以下	mg/l	—	—	100	—	—	98	—	—	99	—	—	98	100	98	99	6月12日
蒸発残留物	500以下	mg/l	—	—	189	—	—	177	—	—	168	—	—	148	189	148	171	6月12日
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2以下	mg/l	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	6月12日
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001以下	mg/l	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	6月12日
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001以下	mg/l	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	6月12日
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02以下	mg/l	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	6月12日
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005以下	mg/l	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	6月12日
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	4月10日
pH値	5.8以上8.6以下	－	7.8	7.9	7.8	7.8	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.7	7.9	7.5	7.7	5月15日
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月10日
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月10日
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	4月10日
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4月10日
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

令和6年度　水質検査結果表

施 設 名　：　上水道　足柄(向方)
採水場所　：　足柄みずべ公園　敷地内給水栓

項　　目	水質基準値	単 位	4月10日	5月15日	6月12日	7月17日	8月14日	9月18日	10月16日	11月13日	12月11日	1月15日	2月19日	3月12日	最大	最小	平均	最大値検出日
水温	－	℃	13.0	15.0	15.8	18.5	18.5	18.0	17.5	15.5	13.8	11.0	11.0	11.0	18.5	11.0	14.9	7月17日
気温	－	℃	12.8	21.0	26.0	28.0	30.8	28.0	21.2	16.2	9.0	7.0	1.8	12.0	30.8	1.8	17.8	8月14日
遊離残留塩素	－	mg/l	0.40	0.39	0.39	0.34	0.27	0.29	0.32	0.32	0.48	0.38	0.34	0.44	0.48	0.27	0.36	12月11日
一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4月10日
大腸菌	検出されないこと	(100ml中)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	4月10日
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003以下	mg/l	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	6月12日
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	6月12日
ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月12日
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月12日
ﾋ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月12日
六価ｸﾛﾑ化合物	0.02以下	mg/l	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	6月12日
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	6月12日
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月12日
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	—	—	0.67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.67	0.67	0.67	6月12日
ﾌｯ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	6月12日
ﾎｳ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	6月12日
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	6月12日
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05以下	mg/l	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	6月12日
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/l	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	6月12日
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02以下	mg/l	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	6月12日
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	6月12日
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	6月12日
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01以下	mg/l	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	6月12日
塩素酸	0.6以下	mg/l	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	6月12日
ｸﾛﾛ酢酸	0.02以下	mg/l	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	6月12日
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月12日
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	6月12日
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月12日
臭素酸	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月12日
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月12日
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	6月12日
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月12日
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月12日
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08以下	mg/l	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	6月12日
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	—	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	0.02	0.02	6月12日
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2以下	mg/l	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	6月12日
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	—	—	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	6月12日
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	6月12日
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200以下	mg/l	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	4.1	4.1	6月12日
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05以下	mg/l	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	6月12日
塩化物ｲｵﾝ	200以下	mg/l	1.8	2.0	2.1	2.1	1.8	2.0	1.7	1.8	1.6	1.6	1.6	2.5	2.5	1.6	1.9	6月12日
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300以下	mg/l	—	—	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54	54	54	6月12日
蒸発残留物	500以下	mg/l	—	—	103	—	—	101	—	—	94	—	—	82	103	82	95	6月12日
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2以下	mg/l	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	6月12日
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001以下	mg/l	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	6月12日
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001以下	mg/l	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	6月12日
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02以下	mg/l	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	6月12日
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005以下	mg/l	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	6月12日
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	4月10日
pH値	5.8以上8.6以下	－	7.7	7.9	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.9	7.5	7.6	5月15日
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月10日
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月10日
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	4月10日
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4月10日
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

令和6年度　水質検査結果表

施 設 名　：　上水道　上野・中日向
採水場所　：　上野区公民館　敷地内給水栓

項　　目	水質基準値	単 位	4月10日	5月15日	6月12日	7月17日	8月14日	9月18日	10月16日	11月13日	12月11日	1月15日	2月19日	3月12日	最大	最小	平均	最大値検出日
水温	－	℃	13.0	15.0	15.8	18.5	18.5	18.0	17.5	15.5	13.8	11.0	11.0	11.0	18.5	11.0	14.9	7月17日
気温	－	℃	12.8	21.0	26.0	28.0	30.8	28.0	21.2	16.2	9.0	7.0	1.8	12.5	30.8	1.8	17.9	8月14日
遊離残留塩素	－	mg/l	0.40	0.39	0.39	0.34	0.27	0.29	0.32	0.32	0.48	0.38	0.34	0.35	0.48	0.27	0.36	12月11日
一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4月10日
大腸菌	検出されないこと	(100ml中)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	4月10日
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003以下	mg/l	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	6月12日
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	6月12日
ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月12日
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月12日
ﾋ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月12日
六価ｸﾛﾑ化合物	0.02以下	mg/l	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	6月12日
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	6月12日
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月12日
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	—	—	0.67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.67	0.67	0.67	6月12日
ﾌｯ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	6月12日
ﾎｳ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	6月12日
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	6月12日
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05以下	mg/l	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	6月12日
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/l	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	6月12日
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02以下	mg/l	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	6月12日
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	6月12日
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	6月12日
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01以下	mg/l	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	6月12日
塩素酸	0.6以下	mg/l	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	6月12日
ｸﾛﾛ酢酸	0.02以下	mg/l	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	6月12日
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月12日
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	6月12日
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月12日
臭素酸	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月12日
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月12日
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	6月12日
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月12日
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月12日
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08以下	mg/l	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	6月12日
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	—	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	0.02	0.02	6月12日
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2以下	mg/l	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	6月12日
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	—	—	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	6月12日
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	6月12日
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200以下	mg/l	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	4.1	4.1	6月12日
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05以下	mg/l	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	6月12日
塩化物ｲｵﾝ	200以下	mg/l	1.8	2.0	2.1	2.1	1.8	2.0	1.7	1.8	1.6	1.6	1.6	1.6	2.1	1.6	1.8	6月12日
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300以下	mg/l	—	—	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54	54	54	6月12日
蒸発残留物	500以下	mg/l	—	—	103	—	—	101	—	—	94	—	—	86	103	86	96	6月12日
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2以下	mg/l	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	6月12日
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001以下	mg/l	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	6月12日
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001以下	mg/l	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	6月12日
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02以下	mg/l	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	6月12日
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005以下	mg/l	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	6月12日
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	4月10日
pH値	5.8以上8.6以下	－	7.7	7.9	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.9	7.5	7.6	5月15日
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月10日
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月10日
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	4月10日
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4月10日
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

令和6年度　水質検査結果表

施 設 名　：　上水道　大御神
採水場所　：　大御神区公民館　敷地内給水栓

項　　目	水質基準値	単 位	4月10日	5月15日	6月12日	7月17日	8月14日	9月18日	10月16日	11月13日	12月11日	1月15日	2月19日	3月12日	最大	最小	平均	最大値検出日
水温	－	℃	13.5	17.5	19.0	20.0	25.2	21.5	18.5	16.5	13.8	11.0	12.0	11.8	25.2	11.0	16.7	8月14日
気温	－	℃	16.5	20.5	26.8	26.8	31.0	28.8	22.0	17.0	9.5	9.5	2.5	13.0	31.0	2.5	18.7	8月14日
遊離残留塩素	－	mg/l	0.46	0.41	0.46	0.41	0.22	0.39	0.47	0.36	0.45	0.48	0.43	0.48	0.48	0.22	0.42	1月15日
一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4月10日
大腸菌	検出されないこと	(100ml中)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	4月10日
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003以下	mg/l	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	6月12日
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	6月12日
ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月12日
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月12日
ﾋ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月12日
六価ｸﾛﾑ化合物	0.02以下	mg/l	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	6月12日
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	6月12日
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月12日
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	—	—	1.17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.17	1.17	1.17	6月12日
ﾌｯ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	—	—	0.07	—	—	—	—	—	0.07	—	—	—	0.07	0.07	0.07	6月12日
ﾎｳ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	6月12日
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	6月12日
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05以下	mg/l	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	6月12日
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/l	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	6月12日
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02以下	mg/l	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	6月12日
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	6月12日
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	6月12日
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01以下	mg/l	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	6月12日
塩素酸	0.6以下	mg/l	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	6月12日
ｸﾛﾛ酢酸	0.02以下	mg/l	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	6月12日
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月12日
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	6月12日
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月12日
臭素酸	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月12日
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月12日
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	6月12日
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月12日
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6月12日
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08以下	mg/l	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	6月12日
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	6月12日
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2以下	mg/l	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	6月12日
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	—	—	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	6月12日
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	6月12日
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200以下	mg/l	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	5.0	6月12日
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05以下	mg/l	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	6月12日
塩化物ｲｵﾝ	200以下	mg/l	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.5	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.5	1.5	7月17日
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300以下	mg/l	—	—	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	47	47	6月12日
蒸発残留物	500以下	mg/l	—	—	111	—	—	122	—	—	114	—	—	100	122	100	112	9月18日
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2以下	mg/l	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	6月12日
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001以下	mg/l	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	6月12日
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001以下	mg/l	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	6月12日
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02以下	mg/l	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	6月12日
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005以下	mg/l	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	6月12日
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	4月10日
pH値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.8	7.5	7.7	5月15日
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月10日
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月10日
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	4月10日
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4月10日
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

令和6年度　水質検査結果表

施 設 名　：　上水道　滝沢
採水場所　：　石堂公園　敷地内給水栓

項　　目	水質基準値	単 位	4月10日	5月15日	6月12日	7月17日	8月14日	9月18日	10月16日	11月13日	12月11日	1月15日	2月19日	3月12日	最大	最小	平均	最大値検出日
水温	－	℃	14.0	16.0	17.5	18.5	20.5	19.0	16.5	15.5	12.0	11.0	8.0	12.0	20.5	8.0	15.0	8月14日
気温	－	℃	15.8	22.0	26.0	24.8	30.2	30.0	20.2	14.2	4.5	7.0	2.0	11.0	30.2	2.0	17.3	8月14日
遊離残留塩素	－	mg/l	0.38	0.41	0.47	0.39	0.32	0.40	0.39	0.34	0.36	0.40	0.36	0.34	0.47	0.32	0.38	6月12日
一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4月10日
大腸菌	検出されないこと	(100ml中)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	4月10日
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4月10日
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4月10日
ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
ﾋ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
六価ｸﾛﾑ化合物	0.02以下	mg/l	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4月10日
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4月10日
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.69	0.69	0.69	4月10日
ﾌｯ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.05未満	—	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	4月10日
ﾎｳ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4月10日
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月10日
1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05以下	mg/l	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4月10日
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月10日
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月10日
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月10日
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月10日
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4月10日
塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4月10日
ｸﾛﾛ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4月10日
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4月10日
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4月10日
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09以下	mg/l	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4月10日
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08以下	mg/l	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4月10日
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4月10日
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4月10日
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4月10日
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4月10日
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200以下	mg/l	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.9	5.9	4月10日
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4月10日
塩化物ｲｵﾝ	200以下	mg/l	2.4	2.5	2.5	2.5	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.5	2.5	2.6	2.4	2.5	8月14日
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300以下	mg/l	47	—	—	47	—	—	47	—	—	46	—	—	47	46	47	4月10日
蒸発残留物	500以下	mg/l	100	—	—	110	—	—	101	—	—	95	—	—	110	95	102	7月17日
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4月10日
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001以下	mg/l	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	7月17日
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001以下	mg/l	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	7月17日
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4月10日
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4月10日
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	4月10日
pH値	5.8以上8.6以下	－	7.6	7.8	7.9	7.8	7.9	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.9	7.6	7.7	6月12日
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月10日
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4月10日
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	4月10日
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4月10日
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				